

DVGW

Certification

Avis d'enregistrement de l'Office allemand de la santé publique (DVGW) pour produits de distribution d'eau

Marque d'homologation:
DVGW U 648

Détenteur de la marque d'homologation:	Technoflex GmbH Weigandstr. 26a D-09117 Chemnitz Allemagne
Usine: Demande du:	voir ci-dessus 16 janvier 1997
Laboratoire de contrôle: Compte rendu d'essai:	LGA Bavière – Département IWQ, Nuremberg N° IWQ 3161029 b du 18 novembre 1996
Attestation d'hygiène:	Institut d'hygiène de la Ruhr, Gelsenkirchen N° C 348/96 et N° C 349/96 du 7 mars 1996
Contrôlé selon:	EN 50 084, paragraphe 8 (février 1992), (correspond à DIN VDE 0700 Partie 600, paragraphe 10)
Produit:	Tuyaux d'une longueur max. de 150 cm
Type:	Diam. extérieur 25 mm – Diam. intérieur 19 mm Couleur: chrome brillant, surface: tressage métallique maniable, pièces de raccordement: 1 raccord droit et 1 raccord courbe en métal fixés avec des douilles de serrage métalliques et écrou d'accouplement en métal Filetage de raccordement: R 1 " (filetage extérieur et écrou d'accouplement)
Durée de validité:	18 novembre 2001

L'enregistrement se fonde sur la feuille de travail W 900 de l'Office allemand de la santé publique (DVGW). Cet avis d'enregistrement est la propriété de l'Office allemand de la santé publique (DVGW). L'avis d'enregistrement doit être retourné à l'Office allemand de la santé publique (DVGW) après extinction de l'autorisation de marque d'homologation.

23.01.97 Kos-sh *Signature p.p.*

Date, chef du service de certification

DVGW – Office allemand de la santé publique nommé par le gouvernement allemand et officiellement notifié par la Commission européenne comme organisme d'évaluation de la conformité d'appareils gaziers

DVGW – Association déclarée gaz/eau

Association technique et scientifique

Joseph-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Allemagne

Téléphone (+49) 2 23/91 88 – 8 07
Fax (+49) 2 23/91 88 – 9 93